

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

/ Золотарев А.С./

Ф. И. О.

подпись

» 05 сентября 2016 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области-детский сад «Сказка» г. Нефтегорска

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес - 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Пионерская, д. 3, телефон- 8(84670) 2-04-73, факс - 8(84670) 2-04-73, E-mail zavdetsad2@yandex.ru Заведующий-Гриценко Светлана Стяниславовна, Загайнов Сергей Александрович- директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Нефтегорск

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 260 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, бетон, кирпич.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов 1- основной вход, 7-запасных

8. Год постройки 1982 г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		Отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	нет	нет
Нерегулируемые переходы	нет	нет	нет
Внеуличные переходы	нет	нет	нет
Тактильные указатели		нет	нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	нет	нет
Открытые лестницы	нет	нет	нет
Поручни на лестницах	нет	нет	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,1м	К, О	замена	≥0,9
	*Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	соответствует	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	2,0 м.	К	соответствует	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	2,0 м.	К	соответствует	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	установка	

	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
	*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	-	К, С, О	установка	
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	-	К, С, О	установка	
	*Места отдыха	наличие	+	К, О	соответствует	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-			отсутствует
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
	Открытая лестница					отсутствует
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	-	О		
- высота поручней	0,9 м	-	О		
Пандус на рельефе		-			отсутствует
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, Ø		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	1,1 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,0 x 5,9 м.	О, С	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К	установить	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	+	К, О, С	соответствует	
	*Навес	наличие	+	К, О	соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	К, О, С	соответствует	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	установка	
	Лестница наружная	наличие	+			
	Несколько покрытие	наличие	-	О, С	создание	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным	0,3-0,5 м	-	С	создание	

маршем						
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка		
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установка		
- на высоте	0,9 м	-	О, С			
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С			
- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С	установка		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С	установка		
Пандус наружный	наличие	-				отсутствует
Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	установить		
Угол уклона	≤ 5 °	-	К	установить		
Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	установить		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	установить		
Разворотные площадки:						
- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	установить		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	-	К	-		
-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К			
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	установить		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	установить		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	установить		

- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	установить	
- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	установить	
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	установить	
Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	установить	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		Не требуется
*Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установить	
Тамбур					
Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,4 x 1,7	К	реконструкция	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	соответствуют	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	0,8 м.	К, О	реконструкция	
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,02м.	К	реконструкция	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		-			Не требуется
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			Не требуется
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		

- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		Не требуется
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			Не требуется
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К		
Коридоры/холлы		-			
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,0 м.	К	реконструкция	
Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К,О		Не требуется
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установить	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установить	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установить	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установить	
*Тактильная схема	наличие	-	С	установить	
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	создать	

	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О	создать	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К	создать	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	установить	
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установить	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			Не требуется
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- на высоте	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		-			Не требуется
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	установить	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установить	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установить	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С	установить	
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	-	О, С	установить	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С	установить	
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установить	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	наличие	-			Не требуется
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом	-	К		

		строительстве \geq 0,95 м для действующих объектов $\geq 0,8$ м				
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина,, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	-	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №1					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м.	К	реконструкция	
	*Высота порога	отсутствие	-	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	-	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	установить	

-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	установить	
-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	установить	
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О	установить	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	установить	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №		-			
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
*Место для сидения	наличие	-	О		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \% 1\%$	-	К		
Ширина прохода к месту для инвалида на	$\geq 1,2$ м	-	К		

	кресле-коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	-	Г	создание	
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	-	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить	
	Направление открывания дверей	наружное	-	К	установить	
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	0	К, О	установить	
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	установить	
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С	установить	
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С	установить	
	Опорные поручни	наличие		К, О	установить	
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	установить	

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	установить	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установить	
	Раковина:		-		установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	установить	
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	-	К, О	установить	
	- опорный поручень	наличие	-	О	установить	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	установить	
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	установить	
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	установить	
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	установить	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о	наличие		К, О, Г, С	установить	

	предоставлении услуги					
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установить	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установить	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установить	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установить	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установить	
	*Индукционная система	наличие	-	Г	установить	

7. ВЫВОДЫ

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ. Объект соответствует требованиям доступности частично избирательно категориям инвалидов (К,О,С,Г). Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования:

- Замена калитки при входе на территорию;
- Установка указателей направления движения, тактильной полосы, бордюров по краям пешеходных путей, информации об объекте.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств:

- Установка пандуса;
- Реконструкция входной площадки;
- Создание на наружной лестнице нескользкого покрытия, тактильной полосы, бортиков по боковым краям ступеней, поручней;
- Установка звукового маяка у входа;
- Реконструкция тамбура.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств:

- Реконструкция коридора;
- Создание разворотных площадок.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности). Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств:

- Реконструкция проема двери в обслуживающем кабинете.

5. **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.** Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств:

-Создание санитарно-бытовых помещений для инвалидов.

6. **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.** Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств:

- Установка визуальных и тактильных средства информации о предоставлении услуги.

«Представитель рабочей группы»
Руководитель межведомственной группы
(должность)



(Золотарев А.С.)
(фамилия, и.о)

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска
(должность)



(Загайнов С.А.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)